PAŃSTWOWY POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY
W KRAPKOWICACH

ul. Ks. Koziołka 30 , 47-303 Krapkowice
sekr. tel. 77 4466740 , fax 77 4466741
e-mail: sekretariat.psse.krapkowice@sanepid.gov.pl
http://www.gov.pl/web/psse-krapkowice

HK.9020.2.10.2024.MM

Krapkowice, dnia 08. 02. 2024

Wodociągi i Kanalizacja Sp. z o.o.
Krapkowice
ul. Czecha 1
47-300 Krapkowice

Roczna ocena jakości wody
w pływalni krytej „DELFIN" w Krapkowicach przy ul. Wrzosów 2
za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2023 r.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Krapkowicach, działając na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. *o Państwowej Inspekcji Sanitarnej* (Dz. U. z 2023r. poz. 338 ze zm.) oraz § 4 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada 2015 r. *w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać woda na pływalniach* (Dz. U. z 2015 r., poz. 2016 ze zm.), po analizie:

- parametrów jakości wody na pływalni ocenionych na podstawie wymagań, o których mowa w § 3 ust.1 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada 2015r. *w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać woda na pływalniach,*
- wyników badań wody z pływalni wykonanych przez zarządzającego pływalnią,
- zakresu i częstotliwości wykonywania badań wody przez zarządzającego pływalnią oraz zastosowanych metod referencyjnych analiz,
- wyników badań wody na pływalni wykonanych przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Krapkowicach,

stwierdza,
że woda w pływalni krytej „DELFIN" w Krapkowicach ul. Wrzosów 2 spełniała wymagania określone w rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada 2015r. *w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać woda na pływalniach.*

Woda na pływalni, w tym woda doprowadzana na pływalnię z wodociągu sieciowego, spełnia wymagania mikrobiologiczne i fizykochemiczne i odpowiada wymaganiom sanitarnym.
Ocena parametrów jakości wody na pływalni dokonywana była przez zarządzającego pływalnią w wyniku:

- prowadzonej bieżącej obserwacji jakości wody,
- systematycznego i udokumentowanego nadzoru pracy urządzeń oraz rejestrowania wyników pomiarów w zakresie: pH, potencjału redox, chloru wolnego oraz chloru związanego.

Badania jakości wody na pływalni wykonywane były przez zarządzającego poprzez realizację zapisów rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada 2015r. *w sprawie warunków, jakim powinna odpowiadać woda na pływalniach*:

a) zgodnie z ustalonym z Państwowym Powiatowym Inspektorem Sanitarnym w Krapkowicach harmonogramem próbkobrania oraz z wymaganą częstotliwością określoną w załączniku Nr 3 ww rozporządzenia, a także zgodnie z wymaganym zakresem badań określonych w załącznikach Nr 1 i Nr 2 do powyższego rozporządzenia, który obejmował oznaczenia: bakterii *Escherichia coli, Pseudomonas aeruginosa*, pałeczek *Legionella sp.*, ogólną liczbę mikroorganizmów w 36±2°C po 48 h w 1 ml wody oraz oznaczenia mętności, chloru wolnego, pH, chloru związanego, potencjału redox, chloroformu, azotanów, utlenialności i Σ THM,

b) przez laboratorium posiadające akredytację Polskiego Centrum Akredytacji, tj. GBA POLSKA Sp. z o.o. Member of GBA GROUP, ul. Mochtyńska 65, 03-289 Warszawa z zastosowaniem metodyk referencyjnych określonych w załączniku Nr 4 do powyższego rozporządzenia.

Zarządzający pływalnią terminowo przekazywał Państwowemu Powiatowemu Inspektorowi Sanitarnemu w Krapkowicach wyniki badań. W trakcie działalności zarządzający nie odnotował oraz nie zgłaszał do PPIS w Krapkowicach żadnych widocznych zanieczyszczeń ani incydentów kałowych i wymiotnych.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Krapkowicach po przeanalizowaniu powyższych danych oraz przeprowadzonych badaniach i pomiarach stwierdza, że zarządca obiektu – Wodociągi i Kanalizacja Sp. z o.o. Krapkowice, ul. Czecha 1, 47-300 Krapkowice - prowadził nadzór nad jakością wody w odkrytej pływalni zgodnie z wymaganiami obowiązujących przepisów oraz w sposób zapewniający bezpieczeństwo zdrowotne osób korzystających z pływalni.

W związku z powyższym, przeprowadzona zbiorcza roczna ocena jakości wody na pływalni krytej „DELFIN" w Krapkowicach przy ul. Wrzosów 2 w ocenianym okresie tj. od 1 stycznia 2023 roku do 31 grudnia 2023 roku potwierdza, że użytkownicy pływalni korzystali z wody przydatnej do kąpieli.

Zarządca pływalni w komunikacie zamieszczonym na tablicy informacyjnej w obiekcie oraz na stronie internetowej (jeżeli taka jest prowadzona), informuje o rocznej ocenie jakości wody na pływalni dokonanej przez właściwego inspektora sanitarnego, czym wypełnia obowiązek określony w § 7 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada 2015 r. *w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać woda na pływalniach.*

Państwowy
Powiatowy Inspektor Sanitarny
w Krapkowicach
mgr inż. Dorota Barełkowska

Otrzymuje:
1. Adresat *(za potwierdzeniem odbioru)*

Do wiadomości:
1. Opolski Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny *(pocztą elektroniczną)*
2. a/a HK